

## POKYNY K ODBĚRU VZORKU PITNÉ VODY

### Vzorkovnice:

- Chemický rozbor – PET lahev 1,5 litru (lze nahradit lahví od kupované **neochucené** balené vody)
- Mikrobiologický rozbor – skleněná **sterilní** vzorkovnice 250 ml s alobalem, kterou je nutno vyzvednout v laboratoři

### Postup při odběru vzorku z vodovodního kohoutku:

1. Z výtokového místa odstraňte sítko, perlátor nebo případné umělohmotné nástavce a hadice.
2. Poté nechte vodu asi 5 minut volně odtékat středním proudem.
3. Plastovou vzorkovnici pro chemický rozbor vypláchněte 2x až 3x odebíraným vzorkem vody. Poté ji naplňte po okraj a uzavřete tak, aby nevznikla vzduchová bublina.
4. Před odběrem do skleněné vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor je třeba sterilizovat vyústění vodovodu plamenem (důkladné opálení vyústění zapalovačem nebo zápalkami) nebo dezinfekčním prostředkem (Savo, apod.). Poté nechte vodu znovu volně odtékat asi 5 minut.
5. Opatrně uvolněte alobal na hrdle skleněné vzorkovnice. Alobal neodstraňujte ze zátky a dbejte, aby se sterilní část zátky (zábrus) ničeho nedotkla. Vzorek by byl kontaminován!
6. **Vzorkovnici nevyplachujte!!!**
7. Vzorkovnici opatrně naplňte tak, aby zůstala pod horním okrajem asi 2 cm vysoká vzduchová bublina. Neplňte vzorkovnici až po hrdlo. Poté vzorkovnici opatrně zavřete a alobal přimáčkněte zpět k láhvi.
8. Odebraný vzorek je nutné uchovávat v chladu a temnu v chladničce nebo chladičí tašce a poté co nejdříve dopravit do laboratoře.

Vzorkovnice je možno vyzvednout denně od 8 do 17 hod.

Vzorky je možné dodávat do laboratoře v Po – Čt od 8 do 17 hod., v pátek pouze do 11 hod.

**Platba a výdej výsledků** – při předání vzorků v laboratoři je možno zaplatit hotově a výsledky Vám budou zaslány po předchozí dohodě e-mailem nebo faxem a poštou. Můžete též zaplatit při převzetí výsledků v laboratoři.

Doba zpracování výsledků je asi 7 – 10 dní.

---